

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15.09.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa lub remont budynków w zakresie kompleksowej modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana instalacji wody ciepłej oraz wody cyrkulacyjnej (przewodów rozprowadzających poziomów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej w 10-u budynkach.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Szóstka” we Wrocławiu 54-129 Wrocław ul. Bajana 31 A NIP: 8942412215	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	26.10.2014	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 391,176	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	57,112 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 989,458	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	47,517 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	198,547		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43		
Podpis:	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANK Nr ewid. 97/02/DUW AUDYTOR KAPE 34/03 51-607 Wrocław, ul. Czackiego 56A		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.