


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30 września 2016r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach mieszkalnych w Bydgoszczy	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zmodernizowano oprawy oświetleniowe: - wewnątrz i na zewnątrz budynków: w 11 na os. Nad Wisłą, 22 na os. Bohaterów, 29 na os. Bajka, 49 na os. Szybowników, 49 na os. Tatrzańskim, 36 na os. Niepodległości, - wewnątrz budynków: w 32 na os. Przylesie.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gen. F. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz NIP: 5540312183	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		31.12.2015r.	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	282 206	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	24,265 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	846 617	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	72,796 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	230,223		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	602 22 44 80		
Podpis:	 mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny ul. Kaspiarska 3, 85-800 Bydgoszcz tel. 602 22 44 80		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.