

Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej DN 200 w Kołobrzegu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej DN 200 w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcia tego samego rodzaju polegały na likwidacji odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDN200 wykonanych w technologii kanałowej oraz zastąpieniu ich odcinkami wykonanymi w technologii preizolowanej o zbliżonej trasie przebiegu w Kołobrzegu: 1) przy parkingu na ul. Dubois na długości 48 m, 2) od komory K-38 do K-80 na długości 40 m 3) od komory K-81 do K-82 na długości 55 m 4) od komory K-5/4 do K-5/6 na długości 106 m.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	1) 03.06.2011 r. 2) 17.10.2011 r. 3) 15.05.2012 r. 4) 28.06.2013 r.	20 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	677,18	[GJ/rok]	16,17 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	815,87	[GJ/rok]	19,48 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	64,30		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

BENEOR
Piotr Cebulak
35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 13/52
tel. 606 606 606
NIP 813-307-49-12 REGON 180420120

-330259604-

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 77
NIP 671-00-11-275



CZŁONEK ZARZĄDU
A. Olichwiruk
Andrzej Olichwiruk

3
PREZES ZARZĄDU
Maciej Dziurka