

Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:  
Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej od punktu A do komory K-41/A w Kołobrzegu

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej od punktu A do komory K-41/A w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na likwidacji odcinka miejskiej magistrali ciepłowniczej wysokich parametrów 2×DN250 wykonanego w technologii kanalowej – przebiegającego od punktu A do komory K-41/A przy ulicach Armii Krajowej, Katedralnej i Mariackiej w Kołobrzegu oraz zastąpieniu go odcinkiem magistrali ciepłowniczej wysokich parametrów 2×DN 250 wykonanego w technologii preizolowanej długości 123 m o zbliżonej trasie przebiegu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	30.09.2014 r.	20 lat
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	447,57	[GJ/rok]	10,68 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	537,08	[GJ/rok]	12,82 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	42,50		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE 746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			


\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.


\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

**"BENEOR"**  
Piotr Cebulak  
35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 13/52  
NIP 502 012 276  
NIP 813-307-49-12 REGON 180420120

-330259604-  
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.  
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72  
NIP 671-00-11-275

  
PREZES  
CZŁONEK ZARZĄDU  
A. Olichwiruk  
Andrzej Olichwiruk

3  
PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
  
Mariusz Daura