

Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej od komory K-4 do komory K-5 w Kołobrzegu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej od komory K-4 do komory K-5 w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na likwidacji odcinka miejskiej magistrali ciepłowniczej wysokich parametrów 2×DN350 wykonanego w technologii kanałowej – przebiegającego od komory K-4 przy ulicy Fredry do komory K-5 przy ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu oraz zastąpieniu go odcinkiem magistrali ciepłowniczej wysokich parametrów 2×DN 250 wykonanego w technologii preizolowanej długości 614,5 m o zbliżonej trasie przebiegu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	27.06.2016 r.	20 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 279,55	[GJ/rok]	78,33 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 935,46	[GJ/rok]	93,99 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	311,42		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 1716		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			



* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jest jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

„BENEOR”
Piotr Cebulak
35-506 Bieszów, ul. Osmeckiego 18/52
tel. 503 917 276
NIP 813 307 48 12 REGON 1480420120
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
NIP 671-00-11-275

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
A. Olichwiruk
Andrzej Olichwiruk

3
PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Maria Dziura