



Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:  
**Modernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 w Kołobrzegu**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wymianie izolacji termicznej odcinka napowietrznej magistrali ciepłowniczej na dwóch rurociągach przesyłowych wody grzewczej o średnicy nominalnej 350 mm tj. od komory K-11A do komory K-10B oraz do komory K-8A wzdłuż ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na łącznej długości 1030 m.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	27.06.2011 r.	10 lat
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 484,23	[GJ/rok]	83,21 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 197,80	[GJ/rok]	100,25 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	330,86		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			



\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.  
 \*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.  
 \*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

**BENEOR**  
 Piotr Cebulak  
 35-508 Rzeszów, ul. Osmańskiego 13/52  
 tel. 503 917 276  
 NIP 813-297-49-12, REGON 180420120

-330259604-  
**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA**  
 w Kołobrzegu Sp. z o.o.  
 ul. Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg  
 tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72  
 NIP 671-06-11-275

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
**Andrzej Olichwiruk**

PREZES  
 ZARZĄDU STÓŁKI  
