

Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju:
Modernizacja odcinków napowietrznej magistrali ciepłowniczej w Kołobrzegu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja odcinków napowietrznej magistrali ciepłowniczej w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcia tego samego rodzaju polegały na wymianie izolacji termicznej odcinków napowietrznej magistrali ciepłowniczej na rurociągach przesyłowych wody grzewczej: 1) 2×DN350 od komory K-7 do komory K-8 przy ul. Zdrojowej na długości 96 m, 2) 2×DN400 od bramy przy ul. Kółtąja do kotłowni CC2 na długości 93,5 m.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kółtąja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	1) 09.11.2012 r. 2) 25.05.2016 r.	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	691,59	[GJ/rok]	16,51 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	833,22	[GJ/rok]	19,90 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	65,67		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE nr 46		
Nr telefonu:	724-153-839		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"BENEOR"
 Piotr Cebulak
 35-506 Pleszew, ul. Dębicka 13/52
 tel. 503 917 276
 NIP 812-311-0001
 -330259604-
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
 w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 ul. Kółtąja 3, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228
 NIP 671-00-11-275

CZŁONEK ZARZĄDU
 A. Olichwiruk
 Andrzej Olichwiruk

3
PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
 Mariusz Dąbura