

Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Modernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 400 w Kołobrzegu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 400 w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na wymianie izolacji termicznej odcinka napowietrznej magistrali ciepłowniczej na dwóch rurociągach przesyłowych wody grzewczej o średnicy nominalnej 400 mm tj. od komory K-1 w kierunku ul. Aniołów Stróżów, od ul. Kasprowicza w kierunku Centralnej Ciepłowni, z Centralnej Ciepłowni w kierunku ul. Fredry w Kołobrzegu na łącznej długości 1656,5 m.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29.07.2015 r.	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	6 499,14	[GJ/rok]	155,12 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7 830,16	[GJ/rok]	187,01 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	617,15		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

BENEO R
Piotr Cebulak
 35-506-Praszów, ul. Główna 1352
 tel. 503 917 276
 NIP 671-00-11-275
 -330259604-
 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁNA
 w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
 NIP 671-00-11-275

A. Antkowiak

PREZES
 ZARZĄDU SPÓŁKI

Martyna Dziura