



Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej do Sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.10.2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej do Sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na likwidacji odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDN100 wykonanego w technologii kanalowej tj. przyłącza ciepłego do Sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu oraz zastąpieniu go odcinkiem sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDN100 wykonanego w technologii preizolowanej o długości 323 m i zbliżonej trasie przebiegu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołataja 3, 78-100 Kołobrzeg	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29.05.2014 r.	20 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	582,50	[GJ/rok]	13,91 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	699,00	[GJ/rok]	16,69 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	55,31		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE Nr 1746		
Nr telefonu:	724-153-839		
Podpis:			



* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 *** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

„BENEFOR”
 Piotr Cebulak
 -330259604-
 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
 w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 Kołataja 3, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
 NIP 671-00-11-275

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Olichwiruk
 3
 PREZES
 ZARZĄDU SPÓŁKI

Mariusz Dziura