

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		13.10.2024		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	w zakresie wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana odwadniaczy parowych na nowe, bardziej efektywne, działające w opraciu o zwężkę Venturiego.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Bakoma Sp. z o. o. NIP: 837 00 00 812 ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa,			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
30.12.2022	28.02.2023		10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	268 086	kWh/rok	23,051	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	294 895	kWh/rok	25,356	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Radosław Żyłka			
Nr telefonu:	+48-605-994-541			
Podpis:				