



**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Warszawa, dnia 28 września 2004 r.

DPE-48-2(2)/2004/4988/MS

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162 poz. 1692) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 518) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808)

**po rozpatrzeniu**

wniosku przedsiębiorcy PSE-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2004 r. o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2004 r. Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS w sprawie uzgodnienia „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 września 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.”

**postanawiam**



zmienić decyzję z dnia 31 sierpnia 2004 r. Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS w następujący sposób:

tabele pt.

- „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego PSE-Operator S.A.”

oraz

- „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: ENION S.A. - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego”

zostają zastąpione tabelami stanowiącymi załącznik do niniejszej decyzji.

### UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2004 r. Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS uznano za uzgodniony, przedłożony przez przedsiębiorcę PSE-Operator Spółkę Akcyjną „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” (zwany dalej: „planem”) dotyczący okresu od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.

W dniu 20 września 2004 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynął wniosek przedsiębiorcy o zmianę powyższej decyzji. Przedsiębiorca wniósł o zmianę części tabelarycznych decyzji, określających stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze mocy i energii elektrycznej oraz prognozę efektów ich wprowadzania na podstawie ogłaszanych stopni zasilania dla obszaru działania ENION S.A. - operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz dla PSE-Operator S.A. - operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Powyższe pismo zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2004 r. Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem, decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji



państwowej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wydanie przedmiotowej decyzji jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz interesem społecznym. Ponadto sama decyzja Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS wymieniała przesłanki, po spełnieniu których możliwa będzie zmiana tej decyzji, w zakresie zgodnym z obecnym wnioskiem Strony, a obecny wniosek wskazuje na ich spełnienie.

W związku z powyższym postanowiłem przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzję Nr DPE-48-1(7)/2004/4988/MS w tym zakresie, zgodnie z wnioskiem Strony.

W związku z powyższym, orzekam jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 479<sup>46</sup> i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).



2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

**Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki**

z upoważnienia

Wiceprezes

Wiesław Wojcik



zał. 2 szt.

Otrzymują:

1. PSE-OPERATOR S.A.  
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
2. PTPiREE  
ul. Wołyńska 5, 60-637 Poznań

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego PSE-Operator S.A.

Stopień zasilania	Pora dnia	Efekty ograniczeń [MW]	
		w stopniu zasilania	narastająco
11	R	361,08	361,08
	W	392,88	392,88
12	R	533,61	894,69
	W	531,42	924,30
13	R	447,27	1341,96
	W	447,75	1372,05
14	R	448,50	1790,46
	W	448,24	1820,29
15	R	463,08	2253,54
	W	461,79	2282,08
16	R	510,99	2764,53
	W	510,23	2792,31
17	R	502,13	3266,66
	W	497,78	3290,09
18	R	520,89	3787,55
	W	516,43	3806,52
19	R	626,45	4414,00
	W	620,37	4426,89
20	R	1260,86	5674,86
	W	1243,43	5670,32


Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)



*Handwritten signature*

Obowiązuje 1.09.2004 - 31.08.2005

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru działania :

Enion S.A.

- operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

Stopień zasilania	Pora dnia	Efekty ograniczeń [MW]	
		w stopniu zasilania	narastająco
11	R	57,92	57,92
	W	59,44	59,44
12	R	85,46	143,38
	W	84,97	144,41
13	R	83,34	226,72
	W	83,63	228,04
14	R	74,02	300,74
	W	72,26	300,30
15	R	88,87	389,61
	W	91,19	391,49
16	R	93,70	483,31
	W	92,66	484,15
17	R	91,14	574,45
	W	90,38	574,53
18	R	90,08	664,53
	W	90,27	664,80
19	R	136,39	800,92
	W	135,53	800,33
20	R	179,21	980,13
	W	176,34	976,67

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)